セラミックメタルハライドランプ

セラルクス® 150W（調光可能形）

■セラルクス（調光可能形）　電力60%（光束約55%）までの調光が可能<電子安定器専用>

種類			ランプ点灯方向	形式	希望小売価格（税抜）	梱包数	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	全光束(ℓm)	相関色温度(K)	平均演色評価数	定格寿命（時間）	ランプ効率(ℓm/W)	寸法(mm)・口金
150W（電子安定器専用）	ウォーム温白色	透明形	任意	**MT150CEH-DW/S**	**¥16,400**	12	90	1.67	15000	3200	Ra90	30000（非調光用電子安定器使用時） 21000（調光用電子安定器使用時）	100	 E26
		拡散形	任意	**MT150FCEH-DW/S**	**¥16,900**	12	90	1.67	14400	3200	Ra90		96	
	温白色	透明形	任意	**MT150CEH-WW/S**	**¥16,400**	12	90	1.67	15000	3500	Ra92		100	
		拡散形	任意	**MT150FCEH-WW/S**	**¥16,900**	12	90	1.67	14400	3500	Ra92		96	
	白色	透明形	任意	**MT150CEH-W/S**	**¥16,400**	12	90	1.67	15000	4300	Ra92		100	
		拡散形	任意	**MT150FCEH-W/S**	**¥16,900**	12	90	1.67	14400	4300	Ra92		96	

ランプ点灯方向
（口金を中心とした角度）
□部はプロテクタ不要で点灯可
※点灯方向は任意ですが、水平点灯時は垂直点灯時より色温度が低くなります。

任意
任意※

ランプの注意事項
■特性は 100 時間値を示します。
■P1443、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■電子安定器専用ランプの表中の特性は電子安定器使用時の値です。
■最大調光時の光束比率は、光色により異なります。

ご使用上の注意

●電源投入後、5分間は調光をしないでください。
●調光を行う場合、適合する調光機能付専用電子安定器をご使用ください。
●調光を行った場合、ランプの相関色温度が10%程度変化します。
●専用の照明器具、電子安定器を組合せてご使用ください。他の照明器具（白熱ランプ用等）や一般形（銅鉄）安定器は使用しないでください。
●周囲温度は、−10～+40℃の範囲内でご使用ください。
●点灯後、光束や光色が安定するまでの時間は、約5分です。
●再始動時間は約15分です。照明器具の構造、設置場所の環境によっては、ランプの冷却に要する時間が異なり必要な時間も変化します。
●ランプ個々に若干の光色（相関色温度）のばらつきが見られる場合があります。
●5%以上の急激な電圧降下がある場合、ランプの立消えが起こることがあります。
●照明器具の前面ガラスやランプの外球が破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害や、破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。点灯中及び消灯直後のランプは高温のため、やけどの危険があります。
●ランプ光色（3200K、3500K、4300K）により、最大調光率（光束）が異なります。
●ランプの寿命末期現象
ランプの異常状態で、そのまま点灯を継続しますと、過熱により安定器に支障をきたしたり、ランプ破損を起こすおそれがあります。この現象は、ランプの寿命末期に稀にみられます。ランプが寿命末期になり、点滅の繰返しや変色状態等、異常な状態を確認しましたら、速やかなランプ交換をお願いします。なお、寿命末期現象にかかわらず、ランプ異常を確認するため週に1度は消灯してください。
●連続点灯の場合は、1週間に1度、15分以上消灯し、再度スイッチを入れたときにランプが正常に再点灯するか確認してください。ランプ寿命末期には、ランプ電流が増加した状態で点灯することがありますので、明るさや光色の変化なども併せて確認してください。そのまま使用しますと安定器の温度が高くなり、安定器故障のおそれがあります。

※表示価格には消費税は含まれておりません。